

	PACIFIC COAST TREE EXPERTS Sistema de Gestión de Seguridad		Doc No:	Incendio
			Fecha de emisión inicial	3/18/2024
			Fecha de revisión:	8/12/2026
PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES			Revisión No.	3
			Próxima fecha de revisión:	8/12/2027
Preparación: Director de Seguridad	Autoridad: Presidente	Departamento emisor: Seguridad	Página:	Página 1 de 7

Objetivo

El objetivo de este Programa de Preparación y Prevención de Incendios Forestales (WFPPP) es minimizar el riesgo de incendio y mejorar la respuesta ante incendios durante todas las operaciones de Pacific Coast Tree Experts (PCTE) en áreas forestales y de alto riesgo de incendio. El programa describe procedimientos para identificar proactivamente los peligros de incendio, garantizar la preparación y guiar a las cuadrillas en situaciones de emergencia específicas para el manejo de vegetación de servicios públicos y el desmonte de líneas de árboles.

Alcance

Este programa se aplica a todas las operaciones de campo al aire libre realizadas por PCTE, en particular las cercanas a terrenos forestales, corredores de servicios públicos y zonas con abundante vegetación. Abarca a todos los empleados, contratistas y subcontratistas que realizan tareas de poda, remoción y mantenimiento del terreno.

Disponibilidad del Programa

Este programa escrito está disponible para todos los empleados mediante un código QR colocado en cada yarda y vehículo, y en copia física en la Oficina de Canoga. Los empleados pueden solicitar una copia digital o impresa a su supervisor o al Administrador del Programa.

Declaración de Compromiso de la Dirección

PCTE se compromete a minimizar el riesgo de incendios forestales mediante la capacitación, la planificación, la preparación para la extinción de incendios, las evaluaciones diarias de riesgos y el cumplimiento de todas las leyes y normas de seguridad contra incendios aplicables. Este programa se revisa anualmente y se actualiza según sea necesario.

Monitoreo del Peligro de Incendio y Niveles de Activación


Los capataces generales, el personal de seguridad y las cuadrillas deberán monitorear diariamente los niveles de peligro de incendio utilizando los recursos de CAL FIRE, el Servicio Meteorológico Nacional (Alertas de Bandera Roja) y las agencias locales de bomberos. Cuando el peligro de incendio sea ALTO, MUY ALTO o EXTREMO, las actividades de campo podrán limitarse, modificarse o suspenderse.

Alerta Meteorológica de Incendios – Nivel de Preparación

Cuando se emita una Alerta Meteorológica de Incendios (Fire Weather Watch) para el área de trabajo, los supervisores deberán revisar las operaciones planificadas, verificar el equipo de extinción de incendios, evaluar las actividades que puedan producir fuentes de ignición, confirmar las comunicaciones y rutas de acceso de emergencia, y determinar si es necesario modificar las actividades de trabajo.

Advertencia de Bandera Roja / Condiciones Críticas de Incendio – Nivel de Acción

Cuando esté vigente una Advertencia de Bandera Roja (Red Flag Warning), una restricción local contra incendios u otra condición crítica de incendio, el Capataz General, Supervisor de Seguridad y Capataz de Cuadrilla deberán evaluar si el trabajo puede continuar de manera segura. Las actividades que produzcan chispas u otras actividades

 PACIFIC COAST TREE EXPERTS	PACIFIC COAST TREE EXPERTS Sistema de Gestión de Seguridad		Doc No:	Incendio
			Fecha de emisión inicial	3/18/2024
			Fecha de revisión:	8/12/2026
PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES			Revisión No.	3
			Próxima fecha de revisión:	8/12/2027
Preparación: Director de Seguridad	Autoridad: Presidente	Departamento emisor: Seguridad	Página:	Página 2 de 7

de alto riesgo deberán modificarse, posponerse o suspenderse cuando lo requiera la política de PCTE, los requisitos del cliente o la autoridad con jurisdicción. Se implementarán recursos adicionales de extinción y medidas de vigilancia contra incendios según sea necesario.

Los puntos clave incluyen:

- Las actividades que produzcan chispas u otros trabajos de alto riesgo no deberán realizarse durante condiciones de Bandera Roja a menos que la actividad esté permitida por las restricciones aplicables y se hayan implementado controles aprobados.
- El uso de mantillo, masticación o equipos pesados puede requerir fuentes de agua de reserva y un vigilante contra incendios dedicado.
- Los JSA deben reflejar estrategias de mitigación actualizadas durante la temporada de incendios (del 1 de abril al 1 de diciembre o según se declare).

Responsabilidades por Rol

Administrador del Programa / Director de Seguridad: Supervisar el cumplimiento del programa y revisarlo anualmente.

Capataces Generales y Supervisores de Seguridad : Aplicar la seguridad contra incendios en las obras, realizar revisiones diarias de riesgos y asegurar la disponibilidad de las herramientas contra incendios.

Capataz de Cuadrilla: Garantizar la capacitación de la cuadrilla, inspeccionar y mantener las herramientas de supresión, completar el plan de trabajo e implementar medidas de mitigación.

Empleados: Seguir los procedimientos de seguridad contra incendios, asistir a la capacitación, inspeccionar el equipo e informar de los peligros de inmediato.

Procedimientos de Prevención de Incendios

Protocolos generales de campo

- Completar la Reunión de Seguridad/Job Briefing de Temporada de Incendios del 1 de abril al 1 de diciembre, y en cualquier otro momento cuando la vegetación seca, las restricciones locales contra incendios o las condiciones ambientales aumenten el riesgo de incendio forestal.
- Verifique el nivel del fuego, el clima y las condiciones del viento.
- Inspeccionar las herramientas contra incendios (pala, hacha, extintor, bomba de agua)
- Identificar la estación de bomberos más cercana, el acceso EMS y las zonas seguras
- Confirmar que la comunicación celular o por radio funcione
- Se asignará un vigilante contra incendios dedicado durante las actividades designadas que produzcan chispas o presenten un alto riesgo de incendio. El vigilante no deberá realizar otras tareas que interfieran con la observación continua del área de trabajo.
 - A menos que el cliente, propietario, autoridad con jurisdicción o las condiciones específicas del sitio requieran un período mayor, el vigilante contra incendios de PCTE permanecerá en el área durante un mínimo de 30 minutos después de finalizar la actividad designada.

Trabajos en caliente y uso de equipos

- Evite moler, cortar o soldar en áreas con vegetación.
- Inspección diaria de motosierras, desmalezadoras y otros equipos motorizados.

 PACIFIC COAST TREE EXPERTS	PACIFIC COAST TREE EXPERTS Sistema de Gestión de Seguridad		Doc No:	Incendio
			Fecha de emisión inicial	3/18/2024
			Fecha de revisión:	8/12/2026
PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES			Revisión No.	3
			Próxima fecha de revisión:	8/12/2027
Preparación: Director de Seguridad	Autoridad: Presidente	Departamento emisor: Seguridad	Página:	Página 3 de 7

- Se requieren parachispas y deben inspeccionarse antes de su uso.
- El abastecimiento de combustible debe realizarse en áreas despejadas al menos a 10 pies de materiales inflamables.

Herramientas eléctricas y vehículos

- El equipo debe estar libre de vegetación alrededor del escape y de superficies calientes.
- Los equipos llevan al menos una pala por persona, un extintor de incendios (de 10 libras con clasificación ABC) y una bomba de mochila llena de agua.
- El reabastecimiento de motosierras y equipos debe realizarse lejos de fuentes de ignición.
- Las herramientas de extinción de incendios deben mantenerse a menos de 25 pies del área de trabajo.
- Los extintores portátiles deberán inspeccionarse visualmente cada mes para verificar que estén disponibles, completamente cargados, operables y libres de daños evidentes. También deberán recibir el mantenimiento anual requerido y contar con un registro o etiqueta de inspección vigente.
- Los contenedores de combustible deben etiquetarse y almacenarse de forma segura.

Fumar y artículos personales

- No se permite fumar en el lugar de trabajo durante la temporada de incendios declarada o en condiciones de bandera roja.
- Donde esté permitido, fumar está restringido a un área despejada de 10 pies, y los materiales extintores se colocan en una botella de agua o en un recipiente sellado.

Herramientas y Equipos de Extinción de Incendios Requeridos

Cuando aplique el Código de Recursos Públicos de California §4428, PCTE deberá proporcionar y mantener las herramientas contra incendios requeridas dentro del área de operaciones. Una caja designada para herramientas contra incendios, o un lugar equivalente de almacenamiento, deberá contener como mínimo:

- Una bomba de mochila para incendios, llena con agua y lista para usarse.
- Dos (2) hachas.
- Dos (2) herramientas McLeod.
- Un número suficiente de palas en buenas condiciones para que cada empleado de la operación pueda estar equipado para combatir un incendio.
- Una o más motosierras en buenas condiciones con una potencia mínima de 3½ caballos de fuerza y una barra de corte de al menos 20 pulgadas, o las herramientas alternativas para tala especificadas por la ley aplicable.

Los vehículos de pasajeros utilizados en operaciones cubiertas deberán contar con una pala y un hacha. Otros vehículos y tractores utilizados en operaciones cubiertas deberán contar con al menos una pala, según corresponda conforme al PRC §4428.

PCTE podrá exigir equipo adicional, incluyendo extintores ABC, bombas de mochila adicionales, tanques móviles de agua (Water Buffalo), hachas, McLeods u otro equipo de extinción según las condiciones de incendio, terreno, tamaño del trabajo, requisitos del cliente o de la autoridad con jurisdicción.

Controles de Fuente de Ignición

 PACIFIC COAST TREE EXPERTS	PACIFIC COAST TREE EXPERTS Sistema de Gestión de Seguridad		Doc No:	Incendio
			Fecha de emisión inicial	3/18/2024
			Fecha de revisión:	8/12/2026
PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES			Revisión No.	3
			Próxima fecha de revisión:	8/12/2027
Preparación: Director de Seguridad	Autoridad: Presidente	Departamento emisor: Seguridad	Página:	Página 4 de 7

Las fuentes de ignición son cualquier herramienta, equipo o actividad que pueda iniciar un incendio forestal al interactuar con vegetación seca o materiales combustibles. Identificar y mitigar estos riesgos es fundamental durante todas las fases del trabajo, especialmente durante la temporada de incendios o bajo alertas de bandera roja.

Estrategias generales de mitigación

Para reducir el riesgo de ignición, las tripulaciones deben:

- Programe las tareas de alto riesgo (por ejemplo, operaciones con motosierras) durante las horas más frescas del día o los períodos de menor peligro de incendio.
- Evite realizar trabajos en caliente durante los días de bandera roja a menos que se implementen mitigaciones aprobadas
- Utilice herramientas que no produzcan chispas o que estén aisladas siempre que sea posible.
- Mantener un espacio defendible (10 a 30 pies) alrededor de las áreas de trabajo en caliente
- Asignar un guardia de incendios para todas las actividades que produzcan chispas en áreas forestales.
- Mantenga las herramientas de extinción de incendios fácilmente disponibles y visibles.

A. Fumar

- Está prohibido fumar durante la temporada de incendios o cuando existan prohibiciones locales vigentes.
- Si se permite, fumar debe limitarse a un área despejada de 10 pies de radio libre de materiales combustibles.
- Todas las colillas de cigarrillos deben apagarse completamente en agua y desecharse de manera adecuada, nunca deben desecharse en el suelo.

B. Líneas eléctricas caídas o con arcos eléctricos

- Informe inmediatamente a la empresa de servicios públicos o a los servicios de emergencia sobre cualquier arco eléctrico, chispa o cable caído.
- Asegure y manténgase alejado de las líneas caídas.
- No intente acercarse ni mover equipos energizados.

C. Sistemas de escape calientes (vehículos y equipos)

- Realice inspecciones diarias en todos los parachispas, silenciadores y protectores térmicos.
- Los vehículos deben estacionarse en áreas libres de vegetación, manteniendo una distancia libre de al menos 10 pies.
- Si no hay un área despejada disponible, los equipos deben limpiar la vegetación manualmente antes de estacionar o prepararse.
- Se recomienda vigilancia contra incendios durante situaciones de alto riesgo de incendio cuando se utilizan equipos fuera de carretera.

D. Trabajos en caliente (rectificado, soldadura, corte)

- Realizar únicamente sobre superficies no combustibles (por ejemplo, suelo desnudo, pavimento).
- Limpie 30 pies alrededor del área de trabajo de césped, hojas o residuos inflamables.
- Coloque siempre un puesto de vigilancia contra incendios durante los trabajos en caliente y durante 30 minutos después.
- Nunca realice trabajos en caliente durante las advertencias de bandera roja a menos que estén específicamente aprobados y mitigados.

E. Frenos calientes

	PACIFIC COAST TREE EXPERTS Sistema de Gestión de Seguridad		Doc No:	Incendio
			Fecha de emisión inicial	3/18/2024
			Fecha de revisión:	8/12/2026
PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES			Revisión No.	3
			Próxima fecha de revisión:	8/12/2027
Preparación: Director de Seguridad	Autoridad: Presidente	Departamento emisor: Seguridad	Página:	Página 5 de 7

- Evite estacionar vehículos con frenos calientes en zonas con vegetación.
- Cuando sea necesario estacionar en caso de emergencia, despeje un radio de 10 pies de material combustible.

F. Motosierras y herramientas eléctricas

- Inspeccionar los parachispas requeridos antes de utilizar el equipo y mantenerlos en condiciones efectivas de funcionamiento.
- Retire las astillas secas, la corteza y el aserrín del área de escape, especialmente durante los cortes al ras del tocón.
- Mantener un área despejada de al menos 10 pies para encender o calentar las motosierras.
- El abastecimiento de combustible debe realizarse en áreas despejadas, al menos a 10 pies de distancia de fuentes de ignición.
- Mantenga una pala y un extintor de incendios a menos de 25 pies de los lugares de abastecimiento de combustible.
- Almacene los combustibles en recipientes aprobados y etiquetados y nunca deje herramientas inflamables sin supervisión.

Procedimientos de Emergencia

Para garantizar una respuesta rápida y eficaz en caso de incendio forestal u otra emergencia, se deben seguir los siguientes procedimientos de comunicación en cada lugar de trabajo:

- Los supervisores deben verificar diariamente que haya disponible y funcional un medio de comunicación confiable (por ejemplo, teléfono celular, radio bidireccional o dispositivo satelital).
- Los equipos deben conocer la ubicación exacta del lugar de trabajo, incluida la dirección, el acceso por carretera o las coordenadas del GPS.
- Se debe identificar un lugar de reunión de emergencia designado (área de preparación o zona segura) durante la sesión informativa diaria del trabajo.
- Se debe asignar un miembro de la tripulación para llamar al 9-1-1 y transmitir información de emergencia si ocurre un incendio.
- En áreas con mala señal, identifique las zonas de cobertura y establezca un protocolo de registro con un supervisor o un contacto externo designado.
- El Plan de Acción de Emergencia (PAE) que se completa cada mañana debe incluir:
 - La estación de bomberos más cercana
 - Hospital o clínica más cercana
 - Ruta de EMS accesible

En caso de incendio:

1. Llame al 9-1-1 inmediatamente y proporcione la ubicación exacta.
2. Evacue el área si no es segura y dirija a la tripulación a la zona de seguridad designada o al lugar de reunión de emergencia.
3. Los empleados podrán intentar una supresión inicial del incendio únicamente cuando estén capacitados, el incendio sea pequeño y pueda ser atendido de manera segura con el equipo disponible, se mantenga una ruta de escape y las acciones de supresión no expongan a los empleados a riesgos eléctricos, humo, terreno, viento u otras condiciones fuera de control.

 PACIFIC COAST TREE EXPERTS	PACIFIC COAST TREE EXPERTS Sistema de Gestión de Seguridad		Doc No:	Incendio
			Fecha de emisión inicial	3/18/2024
			Fecha de revisión:	8/12/2026
PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES			Revisión No.	3
			Próxima fecha de revisión:	8/12/2027
Preparación: Director de Seguridad	Autoridad: Presidente	Departamento emisor: Seguridad	Página:	Página 6 de 7

- Los empleados deberán evacuar en lugar de intentar combatir el incendio cuando las condiciones sean inseguras o el incendio se esté propagando más allá de su capacidad de control.
4. Notificar al Capataz General y al Supervisor de Seguridad lo antes posible.

No demore en informar hasta que el incendio esté fuera de control. Todos los incendios deben reportarse, incluso si están extinguidos.

Capacitación en Seguridad Contra Incendios

Todos los empleados deberán recibir capacitación anualmente (o al ser contratados) en los siguientes temas:

- Diferencia entre una Alerta Meteorológica de Incendios (Fire Weather Watch) y una Advertencia de Bandera Roja (Red Flag Warning), y las acciones requeridas para cada una.
- Requisitos aplicables de los PRC §§4427, 4428, 4431 y 4442.
- Ubicación, inspección y uso adecuado de las herramientas contra incendios.
- Responsabilidades del vigilante contra incendios y monitoreo posterior al trabajo.
- Inspección de parachispas y controles de fuentes de ignición.
- Requisitos de inspección mensual de extintores.
- Criterios para detener el trabajo y evacuar cuando el riesgo de incendio forestal no pueda controlarse adecuadamente.

Revisión del Programa

Este programa se revisa y actualiza anualmente o cuando:

- Se producen cambios regulatorios
- Se introducen nuevos peligros o equipos
- Se reciben comentarios de las revisiones de incidentes.

Historial de Revisiones

Fecha de revisión	Revisado por	Descripción del cambio
3-18-2024	Administrador del programa	Creación inicial del PCTE WFPPP
3-10-2025	Administrador del programa	Revisión y actualización anual completada
3-10-2026	Administrador del programa	Revisión anual completada
8-12-2026	Administrador del programa	Se revisaron los procedimientos de niveles de peligro de incendio, requisitos legales de herramientas contra incendios, controles de fuentes de ignición, requisitos para herramientas portátiles, inspección de extintores, vigilancia contra incendios, respuesta a emergencias y capacitación de empleados.

 PACIFIC COAST TREE EXPERTS	PACIFIC COAST TREE EXPERTS Sistema de Gestión de Seguridad		Doc No:	Incendio
			Fecha de emisión inicial	3/18/2024
			Fecha de revisión:	8/12/2026
PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES			Revisión No.	3
			Próxima fecha de revisión:	8/12/2027
Preparación: Director de Seguridad	Autoridad: Presidente	Departamento emisor: Seguridad	Página:	Página 7 de 7

Reconocimiento de la Gerencia

Este Programa de Preparación y Prevención de Incendios Forestales ha sido revisado y aprobado por la Dirección de PCTE. Refleja nuestro compromiso con la seguridad, el cumplimiento normativo y la responsabilidad ambiental en zonas propensas a incendios forestales.

Aprobado por: Javier Pinedo Fecha: 08/12/2026

Firma: 